

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Январь 2022 г.

| № № | Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС) | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|-----|--|--|---------------------|------------------------|
| 1 | ОРЭС | РП-1 РУ-6кВ яч.10 ВМ-6 Л-РП1-ТП62. Устранение течи масла ВМ-6. | 25.01.22 22-30 | 26.01.22 20-50 |
| 2 | ОРЭС | РП-1 РУ-6кВ яч.5 ВМ-6 Л-РП1-ТП1. Устранение течи масла ВМ-6. | 26.01.22 21-00 | 27.01.22 21-30 |
| 3 | ОРЭС | РП-1 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2. | 31.01.22 09-00 | 31.01.22 11-50 |
| 4 | ОРЭС | РП-1 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1. | 31.01.22 13-10 | 31.01.22 16-30 |
| 5 | ЮРЭС КУ | Л-25 10кВ Устранение дефекта | 01.01.2022 06-58 | 01.01.2022 14-43 |
| 6 | ЮРЭС КУ | Л-13 10кВ Устранение дефекта | 01.01.2022 02-10 | 01.01.2022 14-45 |
| 7 | ЮРЭС КУ | КЛ-10кВ К-24-48 Ремонт, испыт.пов.напр. | 01.01.2022 17-45 | 25.01.2022 23-22 |
| 8 | ЮРЭС КУ | Л-6-1 0,4кВ Замена опоры №18. | 12.01.2022 10-00 | 12.01.2022 15-00 |
| 9 | ЮРЭС КУ | КТП-1 Замена руб-ка 0,4кВ. | 12.01.2022 10-00 | 12.01.2022 12-00 |
| 10 | ЮРЭС КУ | Л-5-1 (Б) Устранение дефекта в делителе. | 12.01.2022 13-00 | 12.01.2022 15-00 |
| 11 | ЮРЭС КУ | ВЛ 10кВ, Л-25. Обход ВЛ. | 13.01.2022 10-00 | 13.01.2022 15-00 |
| 12 | ЮРЭС КУ | Эл.шитовая №1-0,4кВ, Спекова-32. Устранение дефектов. | 13.01.2022 10-00 | 13.01.2022 11-00 |
| 13 | ЮРЭС КУ | Л-17-4 0,4кВ Замена опоры №10. | 14.01.2022 10-00 | 14.01.2022 15-00 |
| 14 | ЮРЭС КУ | Л-61 10кВ Устранение дефекта | 15.01.2022 09-00 | 15.01.2022 13-00 |
| 15 | ЮРЭС КУ | Л-1 10кВ. Обход ВЛ. Устранение дефекта | 17.01.2022 10-20 | 17.01.2022 14-20 |
| 16 | ЮРЭС ЗУ | РП-15 "В" Л-5 Замена масла | 18.01.2022 11-10 | 18.01.2022 15-15 |
| 17 | ЮРЭС КУ | КЛ 10кВ К-19-88 Ремонт , испыт.пов.напр. | 20.01.2022 11-30 | 29.01.2022 01-10 |
| 18 | ЮРЭС КУ | Л-17-4 0,4кВ Замена опоры №6 | 27.01.2022 10-00 | 27.01.2022 12-55 |
| 19 | ЮРЭС КУ | Л-7 10кВ Устранение дефекта | 28.01.2022 11-08 | 28.01.2022 12-25 |
| 20 | ЮРЭС КУ | ТП 142 СШ-0.4кВ Монтаж учета | 31.01.2022 11-00 | 31.01.2022 13-10 |
| 21 | МРЭС | ТП-1, Т-1, ревизия | 21.01.2022 09-00 | 21.01.2022 12-00 |
| 22 | МРЭС | ТП-1, Т-2, ревизия | 21.01.2022 13-00 | 21.01.2022 17-00 |
| 23 | МРЭС | РУ-6/0,4 кВ ТП-3. Т-1, Т-2, ревизия | 25.01.2022 00-00 | 25.01.2022 07-00 |
| 24 | МРЭС | РУ-6/0,4 кВ ТП-1. Т-1, Т-2, ревизия | 27.01.2022 00-00 | 27.01.2022 07-00 |
| 25 | МРЭС | ТП-2, Т-1, ревизия | 28.01.2022 09-00 | 28.01.2022 12-00 |
| 26 | МРЭС | ТП-2, Т-2, ревизия | 28.01.2022 13-00 | 28.01.2022 17-00 |

| | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27 | МРЭС | ф.9 ПС-53 - ТП-755, контроль РЗА | 31.01.2022 06-00 | 31.01.2022 17-00 |
|----|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|

Начальник ПТО

Исполнитель:



С.В. Богонос

Д.А. Горбенко