

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Апрель 2021 г.

№	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ТП-44 Камера Т-1. Устранение течи масла, чистка Т-1.	08.04.21 09-25	09.04.21 14-45
2	ОРЭС	ТП-21 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	12.04.21 21-10	13.04.21 14-40
3	ОРЭС	КЛ-0,4кВ от фид. 8, 10 ТП-32 на д.2 ул. Энергетиков. Капитальный ремонт электрооборудования КР-0,4кВ д.2 ул. Энергетиков.	21.04.21 09-05	21.04.21 10-15
4	ОРЭС	ТП-14 РУ-0,4кВ АВ-Т-1. Кап.ремонт АВ-Т-1.	22.04.21 08-50	22.04.21 13-20
5	ОРЭС	ТП-14 РУ-0,4кВ АВ-Т-2. Кап.ремонт АВ-Т-2.	22.04.21 13-20	22.04.21 16-35
6	ОРЭС	ТП-14 РУ-0,4кВ АВС-0,4кВ. Кап.ремонт АВС-0,4кВ.	23.04.21 09-55	23.04.21 15-40
7	ОРЭС	КЛ-0,4кВ от фид. 2 ТП-5 на д.3 ул. Ферсмана. Капитальный ремонт электрооборудования КР-0,4кВ д.3 ул. Ферсмана.	23.04.21 09-05	23.04.21 10-40
8	ОРЭС	ТП-28 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	26.04.21 08-50	26.04.21 14-45
9	ОРЭС	ТП-32 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	27.04.21 09-30	27.04.21 15-20
10	ОРЭС	ТП-28 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	28.04.21 09-15	28.04.21 15-15
11	ОРЭС	ТП-21 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	29.04.21 09-00	29.04.21 14-30
12	ОРЭС	ТП-34 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	30.04.21 09-10	30.04.21 15-20
13	МРЭС	ВЛ-0,4 кВ л. ТП-604 - фид. Бондарная, Кольский, замена анкерной опоры	13.04.2021 09-00	13.04.2021 16-00
14	МРЭС	КЛ-6 кВ: л. ТП-763-ТП-87, присоединение В ТП-763 новой КЛ-6кВ: ТП-763-768	14.04.2021 09-00	14.04.2021 12-00
15	ЮРЭС	ТП-26 РУ-10кВ яч. В К-26-18А. Капитальный ремонт В К-26-18А	06.04.21 08-35	08.04.21 16-30
16	ЮРЭС	ТП-26 РУ-10кВ яч. В К-26-18А. Устранение дефекта К-26-18А	06.04.21 08-35	08.04.21 16-30
17	ЮРЭС	ТП-26 РУ-10кВ яч. В К-26-18А. Испытание В К-26-18А	06.04.21 08-35	08.04.21 16-30
18	ЮРЭС	ВРУ-0.4кВ Новая 25. Замена рубильника	13.04.21 09-00	13.04.21 10-35
19	ЮРЭС	ТП-65 РУ10кВ яч.К-65-51. Отыскание места повреждения К-65-51	14.04.21 09-10	20.04.21 09-25
20	ЮРЭС	Трасса К-51-65 10кВ. Монтаж соединительных муфт	14.04.21 09-10	20.04.21 09-25
21	ЮРЭС	ТП-65 РУ10кВ яч.К-65-51. Испытание К-65-51	14.04.21 09-10	20.04.21 09-25
22	ЮРЭС	ТП-77 РУ-10кВ яч. ВН К-77-79 Отыскание места повреждения К-77-79	20.04.21 09-40	22.04.21 14-27
23	ЮРЭС	ТП-77 РУ-10кВ яч. ВН К-77-80 Отыскание места повреждения К-77-80	20.04.21 09-15	20.04.21 09-55
24	ЮРЭС	ТП-77 РУ-10кВ яч. ВН К-77-79 Испытание К-77-79	20.04.21 09-40	22.04.21 14-27

25	ЮРЭС	Трасса К-77-79 10кВ. Монтаж соединительных муфт	20.04.21 09-40	22.04.21 14-27
26	ЮРЭС	ТП-77 РУ-10кВ яч. ВН К-77-79 Испытание К-77-79	20.04.21 09-40	22.04.21 14-27
27	ЮРЭС	РП-92 РУ-10кВ яч. В К-92-173.Отыскание места повреждения К-92-173	23.04.21 08-35	30.04.21 16-30
28	ЮРЭС	ТП-173 РУ-10кВ яч. ВН К-173-92.Отыскание места повреждения К-173-92	23.04.21 08-35	30.04.21 16-30
29	ЮРЭС	Л-90-1 0.4кВ оп.№2 Монтаж учета	23.04.21 13-45	23.04.21 14-30
30	ЮРЭС	Л-7-1 0.4кВ оп.№2 Монтаж учета	23.04.21 15-20	23.04.21 16-00
31	ЮРЭС	Л-59 10кВ оп №8. Испытание РЛ	29.04.21 10-50	29.04.21 14-05
32	ЮРЭС	Л-59 10кВ оп №8. Замена РЛ	29.04.21 10-50	29.04.21 14-05
33	ЮРЭС	ТП-173 РУ-10кВ яч. ВН К-173-92.Монтажконцевой муфты К-173-92	23.04.21 08-35	30.04.21 16-30
34	ЮРЭС	Трасса К-173-92 10кВ. Монтаж соединительных муфт	23.04.21 08-35	30.04.21 16-30
35	ЮРЭС	ТП-173 РУ-10кВ яч. ВН К-173-92.Испытание К-173-92	23.04.21 08-35	30.04.21 16-30

Начальник ПТО

Исполнитель:

С.В. Богонос

Д.А. Горбенко