


Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Май 2022 г.

№ №	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	КТП-74 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	04.05.22 09-40	04.05.22 11-30
2	ОРЭС	ТП-127 1СШ 6кВ. Ремонт привода ВН яч.3 Т-1.	04.05.22 21-45	05.05.22 21-10
3	ОРЭС	РП-19 1СШ 0,4кВ. Замена руб.0,4кВ фид.4.	13.05.22 11-05	13.05.22 11-50
4	ОРЭС	ТП-20 1СШ 0,4кВ. Замена приводов руб.0,4кВ 1СШ.	17.05.22 09-25	18.05.22 16-25
5	ОРЭС	РП-5 В-6, РЛ яч.10 Л-РП5-ТП55. Капитальный ремонт В-6, РЛ.	18.05.22 21-20	19.05.22 11-45
6	ОРЭС	РП-5 В-6, РЛ яч.7 Л-РП5-ТП58. Капитальный ремонт В-6, РЛ.	23.05.22 08-45	24.05.22 14-00
7	ОРЭС	РП-5 ВС-6 яч.15. Устранение течи масла ВС-6.	25.05.22 09-55	26.05.22 16-00
8	ЮРЭС	Л-149-1 0,4 кВ Перетяжка провода.	04.05.22 09-00	04.05.22 10-45
9	ЮРЭС	Л-54 10кВ Устранение дефекта на КТП-8	04.05.22 14-00	04.05.22 14-35
10	ЮРЭС	ТП-27 2СШ-0,4кВ Монтаж учета.	05.05.22 08-20	05.05.22 10-40
11	ЮРЭС	ТП-21 СШ-0,4кВ Монтаж учета.	05.05.22 13-20	05.05.22 15-30
12	ЮРЭС	Л-159-1 0,4 кВ оп №5 Подключение абонента.	06.05.22 09-12	06.05.22 11-05
13	ЮРЭС	Л-1 10кВ. Оп.№50 Устранение дефекта.	06.05.22 09-30	06.05.22 15-30
14	ЮРЭС	КЛ 10кВ К-11-14 Трассировка трассы.	12.05.22 06-00	12.05.22 17-00
15	ЮРЭС	Л-15 6 кВ Замена траверсы.	12.05.22 10-51	12.05.22 12-50
16	ЮРЭС	Л-53-2 0,4 кВ оп №6 Замена опоры.	13.05.22 13-00	13.05.22 15-15
17	ЮРЭС	РП-4 10кВ. Испытание КВ на Л-50 пов.напр.	17.05.22 15-10	17.05.22 15-30
18	ЮРЭС	Л-50 10 кВ Выправка опор № 11,12.	17.05.22 10-20	17.05.22 15-00
19	ЮРЭС	ТП-88 10кВ Испытание К-88-87 пов.напр.	17.05.22 13-55	17.05.22 14-50
20	ЮРЭС	Л-50 10 кВ оп.№31 Отключ. , подключ. КВ.	17.05.22 15-35	17.05.22 15-50
21	ЮРЭС	КЛ 10кВ К-88-87 Монтаж соед. муфт.	18.05.22 09-20	18.05.22 15-50
22	ЮРЭС	Л-53-2 0,4 кВ оп №1 Замена опоры.	20.05.22 09-00	20.05.22 15-20
23	ЮРЭС	Л-53-2 0,4 кВ оп №1 Выпилка трассы.	23.05.22 09-00	23.05.22 11-05

24	ЮРЭС	Л-25 10 кВ ОЛ-25-307 Устранение дефекта.	24.05.22 10-50	24.05.22 11-10
25	ЮРЭС	КЛ 10кВ К-173-73 Трассировка трассы.	25.05.22 09-45	25.05.22 10-25
26	ЮРЭС	ТП-165 10кВ Испытание К-165-64 пов.напр.	25.05.22 11-05	25.05.22 11-35
27	ЮРЭС	КЛ 0,4кВ К-ТП-45-Кировская-33А Монтаж соед. муфт.	25.05.22 13-30	25.05.22 15-30
28	ЮРЭС	КЛ 10кВ К-54-67 Трассировка трассы.	25.05.22 14-45	25.05.22 15-00
29	ЮРЭС	ТП-149 Т-1 Доливка масла.	27.05.22 13-40	27.05.22 14-00
30	ЮРЭС	ТП-149 Т-2 Доливка масла.	27.05.22 14-20	27.05.22 14-40
31	ЮРЭС	Л-53-2 0,4 кВ Перетяжка провода.	30.05.22 09-40	30.05.22 15-10
32	МРЭС	ТП-471 РУ-0,4 кВ 1 с.ш., замена гл. рубильника Т-1 на АВ	24.05.22 09-00	24.05.22 17-00
33	МРЭС	Кабельный разделитель д. 81 по ул. Невского, ревизия	24.05.22 09-00	24.05.22 17-00
34	МРЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-27 - Павлова, 22-47, замена опоры	24.05.22 09-00	24.05.22 17-00
35	МРЭС	ТП-6 - КТП-1138, проверка РЗА	25.05.22 09-00	25.05.22 17-00
36	МРЭС	ТП-471 РУ-0,4 кВ, 2 с.ш., замена гл. рубильника Т-2 на АВ	25.05.22 09-00	25.05.22 17-00
37	МРЭС	ТП-6 - ТП-76, в ТП-6, проверка РЗА	26.05.22 09-00	26.05.22 17-00
38	МРЭС	ТП-22, РУ-6/0,4 кВ Т-1, ревизия	27.05.22 00-00	27.05.22 03-00
39	МРЭС	ТП-11, ТП-11 - ТП-17, проверка РЗА	27.05.22 09-00	27.05.22 17-00
40	МРЭС	КЛ-6 кВ ТП-21 - ТП-113, трассировка	30.05.22 09-00	30.05.22 17-00
41	МРЭС	ТП-19 РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2, ревизия	31.05.22 00-00	31.05.22 07-00

Начальник ПТО

Исполнитель:



С.В. Богонос

Д.А. Горбенко