

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Ноябрь 2021 г.

№ №	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ТП-55, камера Т-2. Замена силикагеля, чистка Т-2.	01.11.2021 09-30	01.11.2021 15-00
2	ОРЭС	ТП-55, камера Т-1. Замена силикагеля, чистка Т-1.	01.11.2021 20-50	02.11.2021 11-20
3	ОРЭС	ТП-20, РУ-0,4кВ. Замена АВ-Т-1.	02.11.2021 09-35	03.11.2021 15-40
4	ОРЭС	ТП-20, РУ-0,4кВ. Замена АС-0,4кВ.	09.11.2021 10-10	10.11.2021 09-30
5	ОРЭС	ТП-90, камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	11.11.2021 09-55	11.11.2021 15-45
6	ОРЭС	ТП-90, камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	12.11.2021 09-05	12.11.2021 16-30
7	ЮРЭС	Л-2-1 0,4кВ. Устранение дефектов.	01.11.2021 14-10	01.11.2021 15-30
8	ЮРЭС	КЛ-10 кВ К-114-78. Ремонт, испыт. пов.напр.	25.10.2021 16-00	03.11.21 18-05
9	ЮРЭС	ТП-155 "В" Л-61. Устранение дефектов.	02.11.2021 22-55	03.11.2021 15-46
10	ЮРЭС	ВЛ 10 кВ, Л-61 10кВ оп. №16. Устранение дефектов.	02.11.2021 22-55	03.11.2021 15-46
11	ЮРЭС	КЛ-10кВ К-16-17 10кВ.Ремонт,испыт.пов.напр.	08.11.2021 09-45	08.11.2021
12	ЮРЭС	ТП-46 РУ-0,4кВ. Устранение дефекта.	24.11.2021 09-00	24.11.2021 12-00
13	МРЭС	В6, л. РП-8 - ТП-408, в РП-8, проверка цепей РЗиА	16.11.2021 09-00	16.11.2021 12-00
14	МРЭС	РП-3 РУ-0,4 кВ, Т-1, ревизия	25.11.2021 00-00	25.11.2021 06-00

Начальник ПТО

Исполнитель:



С.В. Богонос

Д.А. Горбенко