

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование района	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ЮРЭС УУ	КВ-10 кВ КТП-9 - опора № 1 Л-9: монтаж двух концевых муфт (на опоре № 1 и на КТП-9)	04.12.19 18-46	05.12.19 11-35
2	ЮРЭС УУ	Ф-5 10 кВ: причина отключения не выявлена	21.12.19 21-44	21.12.19 22-35
3	ЮРЭС	ТП-47 СШ 0,4 кВ фид. Н.О., Рынок. Замена учета	03.12.2019	03.12.2019
4	ЮРЭС	ТП-11 Вводная панель Т-1. Замена учета	03.12.2019	03.12.2019
5	ЮРЭС	ТП-49 2-СШ 0,4 кВ фид. Иркос. Замена учета	04.12.2019	04.12.2019
6	ЮРЭС	ТП-159 К-159-166 10 кВ Монтаж концевой муфты	04.12.2019	04.12.2019
7	ЮРЭС	ТП-43 1-СШ 0,4 кВ фид. Семья. Замена учета	04.12.2019	04.12.2019
8	ЮРЭС	ТП-159 яч. К-159-166 10 кВ Испытание К-159-166	04.12.2019	04.12.2019
9	ЮРЭС	КТП-300 Вводная панель Т-1. Замена учета	05.12.2019	05.12.2019
10	ЮРЭС	ТП-164 яч РШ Т-2 Монтаж концевой муфты	06.12.2019	06.12.2019
11	ЮРЭС	ТП-164 яч РШ Т-2 Испытание кабельной перемычки 10кВ Т-2	06.12.2019	06.12.2019
12	ЮРЭС	ТП-45 яч ВН Т-2 Испытание кабельной перемычки 10 кВ Т-2	10.12.2019	10.12.2019
13	ЮРЭС	ТП-168 Вводная панель Т-1. Замена учета	11.12.2019	11.12.2019
14	ЮРЭС	ТП-168 Вводная панель Т-2. Замена учета	11.12.2019	11.12.2019
15	ЮРЭС	РП-92 яч. В Л-18 Испытание КВ-92-18	13.12.2019	13.12.2019
16	ЮРЭС	КВ-92-18 10 кВ трасса. Монтаж концевой муфты	13.12.2019	13.12.2019
17	ЮРЭС	Л-1 10 кВ. Устранение дефектов	24.12.2019	25.12.2019
18	МРЭС	РП-9 ф. 27/1 - ПС 5	08.12.2019	10.12.2019
19	МРЭС	ф. 6/1 РП 9 - ПС 5	10.12.2019	11.12.2019
20	МРЭС	ПС 341 ф. 4 - РП 11	17.12.2019	17.12.2019

Заместитель начальника ПТО

Исполнитель:



С.В. Богонос

М.В. Живлянцев