

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Февраль 2021 г.

№	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	РП-4 РУ-6кВ В-6 яч.5 Т-1. Устранение течи масла В-6.	04.02.2021 09-35	05.02.2021 14-30
2	ОРЭС	РП-4 Камера Т-1. Устранение течи масла, чистка Т-1.	05.02.2021 09-20	05.02.2021 14-30
3	ОРЭС	РП-1 РУ-6кВ В-6 яч.5 Л-РП1-ТП1. Устранение течи масла В-6.	11.02.2021 06-20	12.02.2021 11-00
4	ОРЭС	РП-1 РУ-6кВ В-6 яч.10 Л-РП1-ТП62. Устранение течи масла В-6.	11.02.2021 06-30	12.02.2021 11-00
5	ОРЭС	ТП-14 Камера Т-2. Устранение течи масла , чистка Т-2.	24.02.2021 08-30	24.02.2021 15-25
6	ОРЭС	КЛ-0,4кВ от фид.6 ТП-57. Ремонт концевой муфты каб.0,4кВ в ВРУ-0,4кВ д.57 ул. Строительная.	26.02.2021 09-10	26.02.2021 10-50
7	ОРЭС	РП-1 Камера Т-1. Устранение течи масла, чистка Т-1.	26.02.2021 09-30	26.02.2021 14-50
8	ЮРЭС	ВЛ-0,4 кВ Л-19-2 с ТП-19 (подключение нового потребителя)	11.02.2021 13-30	11.02.2021 14-30
9	ЮРЭС	ВЛ-0,4 кВ Л-2-2 с ТП-2 (подключение нового потребителя)	16.02.2021 13-30	16.02.2021 15-30
10	ЮРЭС	ВЛ-0,4 кВ Л-1-1 с. Оленица с КТП-1 (подключение нового потребителя)	19.02.2021 10-00	19.02.2021 11-00
11	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №14. Замена опоры	01.02.21 10-50	01.02.21 15-50
12	ЮРЭС	Л-8 10кВ КВ-8-89. Монтаж концевой муфты	01.02.21 10-50	01.02.21 15-50
13	ЮРЭС	Л-8 10кВ КВ-8-89. Испытание Повышенным напряжением КВ-8-89	01.02.21 10-50	01.02.21 15-50
14	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №16,17. Замена опор	02.02.21 10-00	02.02.21 15-45
15	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №13. Устранение дефектов	02.02.21 10-00	02.02.21 15-45
16	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №29. Замена опоры	03.02.21 09-40	03.02.21 14-20
17	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №26. Замена опоры	04.02.21 09-10	04.02.21 13-50
18	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №24. Замена опоры	05.02.21 09-10	05.02.21 13-00
19	ЮРЭС	ОЛ-8-318 10кВ опора №1. Замена опоры	09.02.21 09-32	09.02.21 13-00
20	ЮРЭС	Л-2-1 0,4кВ опорна №14. Подключение абонента	18.02.21 14-10	18.02.21 14-25
21	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №8. Замена опоры	25.02.21 09-05	25.02.21 12-30
22	ЮРЭС	Л-8 10кВ опора №2. Замена опоры	26.02.21 09-13	26.02.21 13-40

23	МРЭС	Т-1 в КТП-1606, замена Т-1	02.02.2021 09-00	02.02.2021 17-00
24	МРЭС	ф. 12 РП-20 - тяг. ПС-1, ревизия сборных шин тяг. ПС-1	10.02.2021 01-00	10.02.2021 04-00
25	МРЭС	II СШ-0,4 кВ в БКТП-2, подключение видеонаблюдения	12.02.2021 10-00	12.02.2021 11-00
26	МРЭС	ВЛ-6 кВ Ф.5 ПС-302-562, подвес ВЛ-0,4 кВ по опорам 6кВ Ф. 5	19.02.2021 21-00	20.02.2021 06-00
27	МРЭС	ПС-389-561 вынос КЛ из пятна застройки	20.02.2021 09-00	20.02.2021 17-00
28	МРЭС	ТП-116 РУ-6/0,4 кВ Т-1, ремонт, наладка, регулировка	24.02.2021 10-00	24.02.2021 17-00

Начальник ПТО

Исполнитель:

С.В. Богонос

Д.А. Горбенко