

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. МАРТ 2022 г.

№ №	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	РП-19 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	01.03.2022 08-35	01.03.2022 15-00
2	ОРЭС	РП-19 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	02.03.2022 09-30	02.03.2022 15-35
3	ОРЭС	ТП-69 Камера Т-2. Устранение течи масла Т-2.	02.03.2022 09-45	02.03.2022 15-10
4	ОРЭС	ТП-69 Камера Т-1. Устранение течи масла Т-1.	03.03.2022 09-10	03.03.2022 15-35
5	ОРЭС	ТП-41 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	05.03.2022 08-45	05.03.2022 15-35
6	ОРЭС	ТП-41 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	09.03.2022 08-40	09.03.2022 14-30
7	ОРЭС	ТП-44 Камера Т-2. Устранение дефектов Т-2.	18.03.2022 06-10	18.03.2022 15-20
8	ОРЭС	ТП-28 Камера Т-1. Устранение дефектов Т-1.	18.03.2022 08-40	18.03.2022 15-40
9	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.4 КТП-4. Установка и подключение РЩУ на оп.4 на сквер "Космонавтики"	29.03.2022 13-20	29.03.2022 13-40
10	ПЗУ	Ф-02 п/ст 69 РЛ оп №63/4 Устран.дефекта	01.03.2022 09-00	01.03.2022 10-45
11	КУ	Л-32-10кВ оп.№3 Замена траверсы, ревизия грозозащиты.	01.03.2022 09-00	01.03.2022 17-00
12	КУ	Л-5-1(Б) 0,4кВ оп.№59 Монтаж учета.	01.03.2022 14-00	01.03.2022 17-00
13	ЗУ	Ф-1 п/ст 42 Проверка защиты.	01.03.2022 09-00	01.03.2022 17-00
14	КУ	КЛ-0,4 кВ нар. щит "Небесный храм" Монтаж конц. Муфты.	02.03.2022 09-30	02.03.2022 12-00
15	КУ	Л-2-10 кВ оп. № 47 Устранение дефекта.	03.03.2022 09-05	03.03.2022 10-10
16	КУ	Л-18-10 кВ оп. 13 Устранение дефекта.	03.03.2022 09-35	03.03.2022 10-35
17	ЗУ	ф.-3 п/ст.-42 Проверка защит	03.03.2022 10-40	03.03.2022 14-20
18	ЗУ	ф.-7 п/ст.-42 Проверка защит	05.03.2022 09-00	05.03.2022 13-53
19	КУ	РП-92 Замена ТН-2	11.03.2022 09-00	11.03.2022 17-00
20	КУ	ТП-156 В Л-69 КРИ, ревизия грозозащиты	14.03.2022 10-40	17.03.2022 11-36
21	КУ	КЛ 10кВ К-12-22 Ремонт , испыт.пов.напр.	14.03.2022 17-45	23.03.2022 22-10
22	КУ	РП-92 ВС-10кВ КРИ	16.03.2022 10-10	23.03.2022 13-50
23	КУ	Л-172-1 0.4кВ оп.№3 Монтаж учета.	16.03.2022 13-40	16.03.2022 14-37
24	КУ	Л-14-1 0.4кВ оп.№7 Монтаж учета.	17.03.2022 09-00	17.03.2022 10-05
25	УУ	ф.-5 п/ст.-44 Устранен.деф.на вык.тележке.	17.03.2022 09-05	17.03.2022 10-44
26	ЗУ	РП-10 РС-0,4кВ. Устранение дефектов.	23.03.2022 00-00	23.03.2022 03-00

27	КУ	ф.-15 п/ст.-18А Проверка защит.	23.03.2022 09-00	23.03.2022 14-21
28	КУ	ф.-8 п/ст.-18А Проверка защит.	24.03.2022 09-57	24.03.2022 14-50
29	КУ	ТП-53 РУ-0,4кВ Подключение абонента, Замена т.т.	24.02.2022 09-25	24.03.2022 13-25
30	КУ	ф.-27 п/ст.-18 Ревизия грозозащиты на Л-27.	24.03.2022 07-25	24.03.2022
31	МРЭС	ТП-536 замена АВ-1	09.03.2022 09-00	09.03.2022 17-00
32	МРЭС	1 СШ РУ-0,4 кВ РП-53 замена рубильника	14.03.2022 09-00	14.03.2022 13-00
33	МРЭС	ТП-473, Т-2, текущий ремонт	14.03.2022 09-00	14.03.2022 12-00
34	МРЭС	ТП-5 РУ-6/0,4 кВ Т-1, Т-2, ревизия	15.03.2022 00-00	15.03.2022 07-00
35	МРЭС	ТП-228, Т-2, устранения течи масла	15.03.2022 09-00	15.03.2022 17-00
36	МРЭС	ТП-10,Т-1, Т-2, капитальный ремонт	16.03.2022 09-00	16.03.2022 17-00
37	МРЭС	ТП-8 РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2, ревизия	17.03.2022 00-00	17.03.2022 07-00
38	МРЭС	ТП-13, Т-1, Т-2, ревизия	17.03.2022 09-00	17.03.2022 17-00
39	МРЭС	ТП-9 РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2, ревизия	22.03.2022 09-00	22.03.2022 07-00
40	МРЭС	В6 ТП-184-РП-5 в ТП-184, ревизия	22.03.2022 09-00	22.03.2022 17-00
41	МРЭС	ТП-11 РУ-6/0,4 кВ, Т-2	24.03.2022 00-00	24.03.2022 07-00
42	МРЭС	ТП-13 РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2, кап. ремонт оборудования	29.03.2022 08-00	29.03.2022 12-00
43	МРЭС	2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-6, Т-2, замена РО, АВ	29.03.2022 08-00	29.03.2022 12-00
44	МРЭС	1 СШ 0,4 кВ ТП-122, замена РО, АВ-1	30.03.2022 00-00	30.03.2022 07-00
45	МРЭС	к/р Нахимова 7А, монтаж ПУ	30.03.2022 09-00	30.03.2022 16-00
46	МРЭС	1 СШ ТП-41, замена рубильника и ПУ	31.03.2022 09-00	31.03.2022 11-00

Начальник ПТО

Исполнитель:

Тюф
С.А. Мартюшев

С.В. Богонос

С.А. Мартюшев