

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. СЕНТЯБРЬ 2022 г.

№ №	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ВЛ-6кВ №99/100. Замена опорных изоляторов на оп.16	02.09.2022 09-45	02.09.2022 14-00
2	ОРЭС	ВЛ-6кВ №136. Очистка трассы ВЛ от деревьев	05.09.2022 09-50	05.09.2022 16-05
3	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от ф. 2 ТП-3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ	13.09.2022 08-50	14.09.2022 16-10
4	ОРЭС	ТП-37 РУ-0,4кВ АВ-Т-2. Капитальный ремонт АВ-Т-2	15.09.2022 09-25	15.09.2022 15-50
5	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от ф. 2 ТП-3. Монтаж концевой муфты кабельного ввода на ВЛ-0,4кВ.	15.09.2022 13-20	15.09.2022 15-10
6	ОРЭС	ТП-37 РУ-0,4кВ АВ-Т-1. Капитальный ремонт АВ-Т-1	16.09.2022 09-35	16.09.2022 15-10
7	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от ф. 3 ТП-3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ	19.09.2022 09-30	2022.09.2022 15-30
8	ОРЭС	ТП-46 РУ-0,4кВ АВ-Т-1. Замена АВ-Т-1	23.09.2022 09-40	26.09.2022 17-30
9	ОРЭС	ТП-41 РУ-0,4кВ АВ-Т-1. Капитальный ремонт АВ-Т-1	23.09.2022 10-30	23.09.2022 11-50
10	ОРЭС	ТП-41 РУ-0,4кВ АВ-Т-2. Капитальный ремонт АВ-Т-2	23.09.2022 13-25	23.09.2022 16-25
11	ОРЭС	ТП-16 РУ-6/0,4кВ. Капитальный ремонт электрооборудования РУ-6/0,4кВ	27.09.2022 09-25	27.09.2022 11-50
12	ОРЭС	ТП-46 РУ-0,4кВ АВ-Т-2. Замена АВ-Т-2	27.09.2022 13-35	28.09.2022 15-30
13	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид. 2 КТП-15. Замена оп. 18-19, перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ	29.09.2022 09-10	30.09.2022 12-10
14	МРЭС	ф.14 МТЭЦ - РП-6. Ревизия РЗА	01.09.2022 00-00	02.09.2022 17-00
15	МРЭС	КЛ-6кВ РП-5 - ТП-193. Поверка ПУ	02.09.2022 06-00	02.09.2022 17-00
16	МРЭС	В-6 ТП-29 - ТП-40. Проверка РЗА	06.09.2022 09-00	06.09.2022 16-00
17	МРЭС	В-6 ТП-37 - ТП-107. Проверка РЗА, доливка масла	07.09.2022 09-00	07.09.2022 17-00
18	МРЭС	АВ-2 ТП-122. Ревизия	07.09.2022 09-00	08.09.2022 17-00
19	МРЭС	РП-34 яч. ф.24 - ПС-4. Проверка ТТ	09.09.2022 06-00	09.09.2022 12-00
20	МРЭС	КЛ-6кВ ТП-9 - ТП-23 пгт.Мурмаши. Проверка ТТ в ТП-9	20.09.2022 09-00	20.09.2022 17-00
21	МРЭС	II сш - 6кВ ТП-757. Ревизия оборудования	15.09.2022 09-00	15.09.2022 17-00
22	МРЭС	В-6 ТП-44 - ТП-4. Проверка РЗА ТП-44	16.09.2022 09-00	16.09.2022 17-00
23	МРЭС	Т-2 ТП-134. Ревизия	19.09.2022 09-00	19.09.2022 12-00
24	МРЭС	Т-1 ТП-134. Ревизия	19.09.2022 13-00	19.09.2022 17-00
25	МРЭС	ВС-6 РП-8. МТЗ	2022.09.2022 09-00	2022.09.2022 17-00
26	МРЭС	ВЛ-0,4кВ ТП-604 - Бондарная, ВЛ-0,4кВ ТП-605 - Бондарная, 34. Подключение резерва с ТП-604	23.09.2022 10-00	23.09.2022 16-00
27	МРЭС	Т-1 ТП-126. Ревизия	28.09.2022 08-00	28.09.2022 12-00
28	МРЭС	Т-2 ТП-126. Ревизия	28.09.2022 13-00	28.09.2022 17-00
29	ЮРЭС	ТП-71 1,2 СШ 0,4кВ. Регулировка рубильников	02.09.2022 08-00	02.09.2022 08-50
30	ЮРЭС	РП-92 "В" Л-9	03.09.2022 07-20	13.09.2022 09-55
31	ЮРЭС	Л-17-5. Перетяжка провода оп.№26-27	05.09.2022 09-00	05.09.2022 11-08

32	ЮРЭС	Л-113-1. Замена опоры №2	05.09.2022 13-00	05.09.2022 15-20
22	ЮРЭС	Л-69 10кВ. Выпилка трассы	06.09.2022 06-20	16.09.2022 22-32
23	ЮРЭС	Л-71-2 0,4кВ. Замена опор	06.09.2022 12-10	06.09.2022 14-50
24	ЮРЭС	Л-71-2 0,4кВ. Замена опор	07.09.2022 12-10	07.09.2022 15-45
25	ЮРЭС	ТП-51 1 СШ 0,4кВ. Устранение дефектов	07.09.2022 08-00	07.09.2022 09-00
26	ЮРЭС	Л-71-2 0,4кВ. Замена опор	08.09.2022 12-10	08.09.2022 16-30
27	ЮРЭС	КТП-36. Текущий ремонт	08.09.2022 08-32	08.09.2022 10-40
28	ЮРЭС	КТП-51. Текущий ремонт	08.09.2022 13-20	08.09.2022 15-02
29	ЮРЭС	Л-6 10кВ. Ревизия КТП-30, работа краном	08.09.2022 22-36	09.09.2022 14-48
30	ЮРЭС	КЛ-0,4кВ ТП-52-"Канда". Монтаж соед. муфт	13.09.2022 09-20	14.09.2022 09-10
31	ЮРЭС	КЛ-0,4кВ ТП-52-"Канда" (эл.обогрев). Монтаж соединительных муфт	14.09.2022 09-10	14.09.2022 11-00
32	ЮРЭС	Л-51 10кВ СОТ "Родничок". Выправка опор	15.09.2022 09-00	15.09.2022 14-39
33	ЮРЭС	ТП-10 1 СШ- 0,4кВ. Замена рубильника	16.09.2022 09-30	16.09.2022 14-10
34	ЮРЭС	Л-61 10кВ. Проверка учета. Устранение дефекта	19.09.2022 09-00	23.09.2022 10-16
35	ЮРЭС	ф.14 ГЭС-11 6кВ. Устранение дефекта	19.09.2022 13-40	19.09.2022 15-19
36	ЮРЭС	Л-25 10кВ. Проверка учёта	20.09.2022 10-10	20.09.2022 12-01
37	ЮРЭС	Л-17-1 0,4 кВ. Замена опоры № 32	22.09.2022 13-10	22.09.2022 15-50
38	ЮРЭС	Л-17-1 0,4 кВ. Замена опоры №9	26.09.2022 09-10	26.09.2022 11-26
39	ЮРЭС	Л -12 10 кВ. Замена опор	26.09.2022 13-30	26.09.2022 17-47
40	ЮРЭС	Л -7-1 0,4 кВ. Кап.ремонт линии, замена опор	27.09.2022 09-50	27.09.2022 15-45
41	ЮРЭС	Л -7-1 0,4 кВ. Кап.ремонт линии, замена опор	28.09.2022 08-40	28.09.2022 15-45
42	ЮРЭС	Л-54 10кВ, КТП-16. Текущий ремонт оборудования	28.09.2022 10-00	28.09.2022 12-48
43	ЮРЭС	РП-4 "В" Л-59. Доливка масла	28.09.2022 12-48	28.09.2022 14-57
44	ЮРЭС	Л -7-1 0,4 кВ. Кап.ремонт линии, замена опор	29.09.2022 08-55	29.09.2022 11-30
45	ЮРЭС	Л-2-3 0,4 кВ. Устранение дефектов	30.09.2022 08-40	30.09.2022 11-00

Начальник ПТО

С.В. Богонос

Исполнитель:

Е.С. Никитина

