

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Июнь 2021 г.**

№ №	Наименование района (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС)	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.1 КТП-74. Замена опоры.	03.06.21 09-25	03.06.21 14-50
2	ОРЭС	ТП-35 РУ-6кВ яч.8 Л ТП35-ТП33. Ремонт ВН яч.8.	03.06.21 12-00	08.06.21 15-00
3	ОРЭС	КЛ-6кВ Л РП4-ТП46. Определение места повреждения, ремонт КЛ-6кВ.	04.06.21 09-35	04.06.21 11-30
4	ОРЭС	КТП-15 Камера Т-1. Устранение нагрева контактных соединений Т-1.	04.06.21 10-35	04.06.21 11-30
5	ОРЭС	ТП-20 РУ-0,4кВ фид.3 "Ростелеком". Установка РПУ.	07.06.21 10-15	07.06.21 16-35
6	ОРЭС	ТП-27 РУ-0,4кВ фид.5 "Ростелеком". Установка РПУ.	08.06.21 09-20	08.06.21 15-35
7	ОРЭС	ТП-21 РУ-0,4кВ. Капитальный ремонт АВ-Т-2.	09.06.21 08-40	09.06.21 16-20
8	ОРЭС	ТП-21 РУ-0,4кВ. Капитальный ремонт АВ-Т-1.	10.06.21 09-20	10.06.21 15-45
9	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.1 КТП-15. Восстановление обрыва провода на частный дом.	16.06.21 09-00	16.06.21 10-25
10	ОРЭС	ТП-37 Камера Т-1. Текущий ремонт Т-1.	17.06.21 09-00	17.06.21 17-00
11	ОРЭС	ТП-37 Камера Т-2. Текущий ремонт Т-2.	18.06.21 09-30	18.06.21 10-55
12	ОРЭС	РП-3 РУ-6кВ яч.10 Л РП3(2)-п/ст80(1). Устранение течи масла В-6 яч.10.	24.06.21 16-35	25.06.21 17-40
13	МРЭС	1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-43, ремонт	15.06.21 09-00	15.06.21 17-00
14	МРЭС	1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-16, замена рубильника	15.06.21 09-00	15.06.21 17-00
15	МРЭС	2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-16, монтаж АВ-2	17.06.21 09-00	15.06.21 17-00
16	МРЭС	КЛ-6 кВ ТП-675 - ПС-4, трассировка	23.06.21 00-00	23.06.21 12-00
17	МРЭС	КЛ-6 кВ ТП-620 - ПС-4, трассировка	21.06.21 06-00	21.06.21 12-00
18	МРЭС	РУ-0,4 кВ ТП-407 1 сш, замена рубильника	18.06.21 09-00	18.06.21 17-00
19	МРЭС	ТП-818, замена РПУ	18.06.21 10-00	18.06.21 12-00
20	МРЭС	1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-718, ремонт	22.06.21 00-00	22.06.21 06-00
21	МРЭС	2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-43, замена рубильника	22.06.21 09-00	22.06.21 17-00
22	МРЭС	1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-519, замена рубильника	24.06.21 09-00	24.06.21 17-00
23	МРЭС	2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-519, замена рубильника	25.06.21 09-00	25.06.21 17-00
24	МРЭС	1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-14, замена рубильника	28.06.21 09-00	25.06.21 17-00
25	МРЭС	2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-43, замена рубильника	29.06.21 22-00	30.06.21 06-00

26	ЮРЭС	ТП-88 РУ-10кВ яч. В К-88-87. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-88-87	03.06.21 09-30	08.06.21 16-45
27	ЮРЭС	ТП-88 РУ-10кВ яч. В К-88-86. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-88-86	03.06.21 09-30	23.06.21 13-10
28	ЮРЭС	Л-18 10кВ оп. №22. Устранение дефекта	03.06.21 14-40	03.06.21 16-40
29	ЮРЭС	ТП-61 РУ-10кВ яч.ВН К-61-69. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-61-69	08.06.21 08-45	11.06.21 15-50
30	ЮРЭС	ТП-104 РУ-10кВ яч.ВН К-104-80. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-104-80	04.06.21 11-10	04.06.21 17-15
31	ЮРЭС	Трасса КЛ-10кВ К-80-104. Монтаж соединительных муфт	04.06.21 11-10	04.06.21 17-15
32	ЮРЭС	ТП-104 РУ-10кВ яч.ВН К-104-80. Испытание КЛ-10кВ К-104-80	04.06.21 11-10	04.06.21 17-15
33	ЮРЭС	ТП-87 РУ-10кВ яч. В К-87-88. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-87-88	03.06.21 09-30	08.06.21 16-45
34	ЮРЭС	Трасса КЛ-10кВ К-87-88. Монтаж соединительных муфт	03.06.21 09-30	08.06.21 16-45
35	ЮРЭС	ТП-69 РУ-10кВ яч.ВН К-69-61. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-69-61	08.06.21 08-45	11.06.21 15-50
36	ЮРЭС	ТП-87 РУ-10кВ яч. В К-87-88. Испытание КЛ-10кВ К-87-88	03.06.21 09-30	08.06.21 16-45
37	ЮРЭС	ТП-40 РУ-10кВ яч. В К-40-149. Испытание КЛ-10кВ К-40-149	09.06.21 09-10	11.06.21 10-40
38	ЮРЭС	Трасса КЛ-10кВ К-40-149. Монтаж соединительных муфт	09.06.21 09-10	11.06.21 10-40
39	ЮРЭС	Л-85-1 0,4кВ оп.№3. Замена опоры	11.06.21 09-30	11.06.21 15-30
40	ЮРЭС	ТП-61 РУ-10кВ яч.ВН К-69-61. Испытание КЛ-10кВ К-69-61	08.06.21 08-45	11.06.21 15-50
41	ЮРЭС	Трасса КЛ-10кВ К-61-69. Монтаж соединительных муфт	08.06.21 08-45	11.06.21 15-50
42	ЮРЭС	Л-6 10кВ оп. №44,45. Устранение дефекта	11.06.21 15-30	11.06.21 16-30
43	ЮРЭС	РП-92 РУ-10кВ яч. В Л-9. Замена масла ВМ Л-9	15.06.21 09-40	15.06.21 10-45
44	ЮРЭС	Л-45 10кВ оп. №26.51. Установка подкосов	16.06.21 09-00	16.06.21 10-40
45	ЮРЭС	Л-85-1 0,4кВ оп.№2,3. Установка подкосов	16.06.21 14-40	16.06.21 16-30
46	ЮРЭС	ВЛ-10кВ (вновь строящаяся). Протяжка СИП оп.№3-29	17.06.21 10-00	17.06.21 15-10
47	ЮРЭС	Трасса КЛ-10кВ К-86-88. Монтаж соединительных муфт	03.06.21 09-30	23.06.21 13-10
48	ЮРЭС	ВЛ-10кВ (вновь строящаяся). Протяжка СИП оп.№3-29	18.06.21 10-10	18.06.21 13-00
49	ЮРЭС	ТП-88 РУ-10кВ яч. В К-88-87. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ К-88-87	18.06.21 14-30	21.06.21 15-30
50	ЮРЭС	ВЛ-10кВ (вновь строящаяся). Протяжка СИП оп.№3-29	21.06.21 09-25	21.06.21 16-50
51	ЮРЭС	Трасса КЛ-10кВ К-87-88. Монтаж соединительных муфт	18.06.21 14-30	21.06.21 15-30

52	ЮРЭС	ТП-88 РУ-10кВ яч. В К-88-87. Монтаж концевой муфты КЛ-10кВ К-88-87	18.06.21 14-30	21.06.21 15-30
53	ЮРЭС	Л-7 10кВ оп. №6. Устранение дефекта	22.06.21 13-40	22.06.21 16-45
54	ЮРЭС	Л-13 10кВ оп. №38. Замена опоры	23.06.21 10-00	23.06.21 15-00
55	ЮРЭС	Л-45 10кВ оп. №11. Замена опоры	28.06.21 10-15	28.06.21 16-00
56	ЮРЭС	Л-45 КВ-85-45 10кВ. Монтаж концевой муфты	28.06.21 10-15	28.06.21 16-00
57	ЮРЭС	ТП-85 РУ-10кВ яч. ВЛ Л-45. Испытание КВ-85-45 10кВ	28.06.21 10-15	28.06.21 16-00
58	ЮРЭС	Л-62 КВ-106-62 10кВ. Монтаж концевой муфты	29.06.21 10-40	30.06.21 16-10
59	ЮРЭС	Л-62 КВ-106-62 10кВ. Испытание КВ-106-62	29.06.21 10-40	30.06.21 16-10

Заместитель начальника ПТО

Исполнитель:



О.А. Короткий

Д.А. Горбенко