

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Ноябрь 2019 г.**

№ п/п	Наименование района	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ЮРЭС УУ	ВЛ-10 кВ Л-9 (КТП-9 - КТП-6): пролет между опор №№ 11-12 - захлест проводов	09.11.19 18-08	09.11.19 21-40
2	ЮРЭС УУ	КВ-10 кВ ТП-8 - оп. № 1 Л-2: монтаж концевой муфты	13.11.19 23-05	14.11.19 00-10
3	ЮРЭС УУ	КВ-10 кВ ТП-7 - оп. № 11 Л-16: монтаж концевой муфты	20.11.19 02-25	20.11.19 03-38
4	ЮРЭС УУ	КВ-10 кВ ТП-41 - оп. № 1 Л-40: монтаж концевой и соединительных муфт	26.11.19 16-12	28.11.19 12-05
5	ЮРЭС	Л-172-1 0,4кВ Замена опор №1,2,3,4	10.11.2019	10.11.2019
6	ЮРЭС	ТП-45 яч. К-45-63 Испытание К-45-63	14.11.2019	25.11.2019
7	ЮРЭС	ТП-63 яч. К-63-45 Отыскание места повреждения	14.11.2019	25.11.2019
8	ЮРЭС	К-45-63 трасса. Монтаж соединительных муфт	14.11.2019	25.11.2019
9	ЮРЭС	ТП-155 яч.ВМ Л-61. Устранение дефектов	17.11.2019	22.11.2019
10	ЮРЭС	ТП-155 яч. ВМ Л-61. Испытание В Л-61	17.11.2019	22.11.2019
11	ЮРЭС	КВ-155-61 10кВ. Монтаж концевой муфты	17.11.2019	22.11.2019
12	ЮРЭС	ТП-155 яч. ВМ Л-61. Испытание КВ-155-61	17.11.2019	22.11.2019
13	ЮРЭС	ТП-23 2СШ-0,4кВ К-23-Новая 25 0,4кВ. Отыскание места повреждения	22.11.2019	28.11.2019
14	ЮРЭС	ТП-10 РУ-0,4кВ вводная панель Т-2. Монтаж ошиновки	28.11.2019	28.11.2019
15	ЮРЭС	ТП-10 2-СШ 0,4кВ фид. Пенсионный фонд, фид. Магазин(Первомайская 10. Замена учета	28.11.2019	28.11.2019
16	МРЭС	В-6 ТП 21 - ТП 67	07.11.2019	07.11.2019
17	МРЭС	ф. 15 ПС 4 - РП 34	11.11.2019	16.11.2019
18	МРЭС	В-6 РП 41-ТП 222	12.11.2019	12.11.2019
19	МРЭС	Т-1 РП 35	12.11.2019	12.11.2019
20	МРЭС	РП 34 ф. 24 - ПС 4	18.11.2019	30.11.2019
21	МРЭС	КЛ-6 РП 6 ф. 14 - МТЭЦ	21.11.2019	28.11.2019
22	МРЭС	ПС 389 - РП 46	29.11.2019	29.11.2019
23	ОРЭС	ТП-58 камера Т-2. Устранение течи масла на Т-2.	05.11.19 09-25	05.11.19 15-20
24	ОРЭС	ТП-55 камера Т-2. Устранение течи масла на Т-2.	06.11.19 09-15	06.11.19 15-30
25	ОРЭС	ТП-37 камера Т-2. Чистка Т-2, уборка помещения.	07.11.19 09-00	07.11.19 11-30

26	ОРЭС	ТП-55 камера Т-1. Чистка Т-1, уборка помещения.	07.11.19 13-05	07.11.19 15-50
27	ОРЭС	ТП-37 камера Т-1. Чистка Т-1, уборка помещения.	08.11.19 09-45	08.11.19 15-40
28	ОРЭС	ТП-28 камера Т-1. Доливка масла, чистка Т-1.	11.11.19 09-45	11.11.19 14-40
29	ОРЭС	РП-1 камера Т-1. Чистка Т-1 .	11.11.19 10-05	11.11.19 15-40
30	ОРЭС	ТП-127 камера Т-1. Чистка Т-1, уборка помещения.	12.11.19 13-25	12.11.19 13-50
31	ОРЭС	ТП-127 камера Т-2. Чистка Т-2, уборка помещения.	13.11.19 09-45	13.11.19 11-47
32	ОРЭС	ТП-41 РУ-0,4кВ АВ Т-1. Капитальный ремонт АВ Т-1.	15.11.19 09-40	15.11.19 15-45
33	ОРЭС	ТП-41 РУ-0,4кВ АВ Т-2. Капитальный ремонт АВ Т-2.	18.11.19 09-00	18.11.19 15-50
34	ОРЭС	ТП-46 РУ-0,4 кВ каб.0,4кВ фид.10. Ремонт концевой муфты каб. 0,4 кВ фид.10.	19.11.19 09-25	19.11.19 11-40
35	ОРЭС	РП-4 РУ-6кВ яч.4. ИПН КП-6кВ Т-2.	29.11.19 10-15	29.11.19 10-25
36	ОРЭС	ТП-41 РУ-6кВ яч.4. ИПН КП-6кВ Т-2.	29.11.19 10-30	29.11.19 10-45
37	ОРЭС	ТП-43 РУ-6кВ яч.4. ИПН КП-6кВ Т-2.	29.11.19 13-15	29.11.19 13-20
38	ОРЭС	ТП-46 РУ-6кВ яч.6. ИПН КП-6кВ Т-2.	29.11.19 13-30	29.11.19 14-20

Заместитель начальника ПТО

Исполнитель:



С.В. Богонос

М.В. Живлянцев