

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (МРЭС, ОРЭС, ЮРЭС).
Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Апрель 2020 г.**

№ п/п	Наименование района	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	РП-4 РУ-6кВ яч.3 ВС-6. Кап.ремонт В-6, наладка привода.	06.04.2020 9-40	06.04.2020 16-00
2	ОРЭС	РП-4 РУ-6кВ яч.4 Т-2-400. Кап.ремонт В-6, РЛ, наладка привода.	06.04.2020 9-10	07.04.2020 17-30
3	ОРЭС	РП-4 РУ-6кВ яч.9 В-6, РЛ Л-4-41. Кап.ремонт В-6, РЛ.	07.04.2020 09-00	08.04.2020 16-5
4	ОРЭС	ТП-35 камера Т-2-400. Текущий ремонт Т-2-400	08.04.2020 9-15	08.04.2020 15-10
5	ОРЭС	ТП-35 РУ-0,4кВ АВ-Т-1; Камера Т-1. Кап.ремонт АВ-Т-1, текущий ремонт Т-1.	09.04.2020 9-55	09.04.2020 15-45
6	ОРЭС	ТП-32 РУ-0,4кВ АС-0,4кВ. Кап.ремонт АС-0,4кВ	15.04.2020 9-30	16.04.2020 14-15
7	ОРЭС	ТП-36 РУ-0,4кВ АВ-Т-1; Камера Т-1. Кап.ремонт АВ-Т-1, Т-1-630	13.04.2020 09-20	13.04.2020 22-10
8	ОРЭС	ТП-32 РУ-6кВ ВН яч.5 Т-1.Регулировка привода ВН.	14.04.2020 9-15	14.04.2020 15-20
9	ОРЭС	ТП-41 камера Т-1, Т-1. Устранение течи масла Т-1.	16.04.2020 9-50	16.06.2020 10-35
10	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.2 КТП-4. Восстановление воздушного ввода д.4 ул. Ветеранов.	15.04.2020 09-30	15.04.2020 15-00
11	ОРЭС	Текущий ремонт КР-0,4кВ д.8 ул. Парковая.	17.04.2020 09-25	17.04.2020 09-35
12	ОРЭС	РП-3 РУ-6кВ В-6 яч.7 Л-3(1)-129(1). Устранение течи масла В-6 яч.7.	17.04.2020 09-40	17.04.2020 13-30
13	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.2 ТП-16. Восстановление воздушного ввода д.3 ул. Энергетиков	17.04.2020 10-30	17.04.2020 11-55
14	ОРЭС	РП-3 РУ-6кВ В-6 яч.9 Л-3(1)-39(1). Устранение течи масла В-6 яч.9.	20.04.2020 9-10	20.04.2020 14-40
15	ОРЭС	РП-3 РУ-6кВ В-6 яч.14, Л-3(2)-129(2). Устранение течи масла В-6 яч.14.	20.04.2020 9-45	20.04.2020 15-10
16	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.6 ТП-3. Восстановление воздушного ввода д.19 ул. Мира	21.04.2020 14-10	21.04.2020 14-30
17	ОРЭС	КТП-15 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камера Т-1. Капитальный ремонт эл. оборудования РУ-6/0,4кВ, текущий ремонт Т-250	22.04.2020 9-50	22.04.2020 11-50
18	ОРЭС	ТП-16 РУ-0,4кВ фид.1. Установка АВ-0,4 фид.1.	23.04.2020 13-00	23.04.2020 15-10
19	ОРЭС	ТП-35 камера Т-2. Устранение течи масла Т-2.	23.04.2020 9-15	24.04.2020 21-20
20	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.8 ТП-25. Восстановление обрывов на ВЛ-0,4кВ.	27.04.2020 9-00	27.04.2020 11-35
21	ЮРЭС КУ	КД Первомайская-13. Устранение дефектов	09-10 20.04.20	11-00 20.04.20
22	ЮРЭС КУ	Л-10-1 0,4кВ Оп.№1-2. Устранение дефекта	13-34 20.04.20	14-30 20.04.20
23	ЮРЭС КУ	ТП-10 РУ-10кВ яч В К-10-18. Замена масла, регулировка	09-30 22.04.20	18-00 22.04.20
24	ЮРЭС КУ	ТП-14 РУ-10кВ яч. К-14-11. Регулировка ВН К-14-11	11-35 22.04.20	12-30 22.04.20
25	ЮРЭС КУ	МТП-157 руб. 0,4кВ Л-157-1. Устранение дефектов.	13-10 23.04.20	13-40 23.04.20
26	МРЭС	ТП 667 1 с.ш., Т-1	07.04.2020	07.04.2020
27	МРЭС	ТП 667 2 с.ш., Т-2	08.04.2020	08.04.2020
28	МРЭС	ф. 24 ПС 388	13.04.2020	13.04.2020
29	МРЭС	В-6 РП 8 - ТП 477 в РП 8	09.04.2020	09.04.2020
30	МРЭС	В-6 РП 8 - ТП 487 в РП 8	09.04.2020	09.04.2020
31	МРЭС	В-6 РП 8 - ТП 480 в РП 8	10.04.2020	10.04.2020
32	МРЭС	В-6 РП 8 - ТП 481 в РП 8	10.04.2020	10.04.2020
33	МРЭС	ф. 4 ПС-302	12.04.2020	14.04.2020

34	МРЭС	В-6 РП 8 - ТП 488 в РП 8	13.04.2020	13.04.2020
35	МРЭС	В-6 РП 8 - ТП 447 в РП 8	13.04.2020	13.04.2020
36	МРЭС	Т-1, Т-2 ТП-166	16.04.2020	16.04.2020
37	МРЭС	ТП 143 1 с.ш. 6 кВ	17.04.2020	17.04.2020
38	МРЭС	ПС 301 ф. 34 - ТП 11	20.04.2020	20.04.2020
39	МРЭС	ТП 143 2 с.ш. 6 кВ	20.04.2020	-
40	МРЭС	ТП 629 Т-2	20.04.2020	20.04.2020
41	МРЭС	ТП 561 Т-1, Т-2	22.04.2020	22.04.2020
42	МРЭС	ТП-190 Т-1	21.04.2020	21.04.2020
43	МРЭС	ТП-708 Т-1	21.04.2020	21.04.2020
44	МРЭС	ТП-167 Т-1	22.04.2020	22.04.2020
45	МРЭС	В-6 ТП 443 - ТП 510 в ТП 443	27.04.2020	27.04.2020
46	МРЭС	В-6 РП 11 - ТП 127 в РП 11	28.04.2020	28.04.2020

И.о. начальника отдела ПТО

Подготовил: инженер ПТО:



С.В. Богонос

М.В. Живлянецв