

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов АО "МОЭСК" (Мурманский, Кандалакшский, Оленегорский участки). Сроки ввода в ремонт и вывода из ремонта. Январь 2019 г.

№ п/п	Наименование района	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	ОРЭС	ВЛ-0,4кВ от фид.6 ТП-25. Восстановление воздушного ввода д.15 ул.Бардина (гараж Пожарной части)	10.01.2019 20-10	11.01.2019 10-40
2	ОРЭС	РП-1 РУ-0,4кВ АВ-Т-2 (КР АВ-Т-2)	14.01.19 09-48	14.01.19 16-20
3	ОРЭС	РП-1 РУ-0,4кВ АВ-Т-1 (КР АВ-Т-1)	15.01.19 09-15	15.01.19 16-25
4	ОРЭС	ТП-58 1СШ 6кВ. Замена держателя ПК-6 яч.3 Т-1	17.01.19 10-05	17.01.19 14-35
5	ОРЭС	ТП-90 РУ-0,4кВ АВ-Т-1 (замена и подключение ЩО)	22.01.19 09-25	22.01.19 16-30
6	ОРЭС	ТП-90 РУ-0,4кВ АВ-Т-2 (подключение ЩО)	23.01.19 09-35	23.01.19 13-30
7	ОРЭС	ТП-58 Камера Т-2 (устранение течи масла Т-2) деф.№2	24.01.19 10-15	24.01.19 16-15
8	ОРЭС	ТП-54 Камера Т-2 (устранение течи масла Т-2) деф.№5	28.01.19 11-30	28.01.19 14-50
9	ОРЭС	КТП-15 Камера Т-1 (устранение течи масла Т-1) деф.№7	28.01.19 09-55	28.01.19 10-40
10	ОРЭС	ТП-46 Камера Т-1 (устранение течи масла Т-1) деф.№6	31.01.19 09-35	31.01.19 15-10
11	МРЭС	В-6 ТП 443 - ТП 510	09.01.2019	10.01.2019
12	МРЭС	Каб. Перемычка ВРУ 1 - ВРУ 4 ул. Крупской 42	10.01.2019	10.01.2019
13	МРЭС	В-6 РП 26 - ТП 529	10.01.2019	11.01.2019
14	МРЭС	В-6 РП 9 - ТП 130	11.01.2019	14.01.2019
15	МРЭС	В-6 РП 53 - РП 24	11.01.2019	14.01.2019
16	МРЭС	АВ ТП-1 ТП 504	11.01.2019	14.01.2019
17	МРЭС	2 с.ш. 0,4 кВ в ТП 215	17.01.2019	18.01.2019
18	МРЭС	РУ 6 кВ, 2 с.ш. РП 44	22.01.2019	23.01.2019
19	МРЭС	каб. Разделитель К. Либкнехта, 29	31.01.2019	01.02.2019
20	ЮРЭС	ТП-142 1-СШ 0,4кВ Ф-Кировская 24А. Отыскание места повреждения	09-55 09.01.19	16-00 31.01.19
21	ЮРЭС	Л-15 10 кВ опора № 11. Монтаж провода.	27.01.19 14-31	27.01.19 16-08
22	ЮРЭС	К-13-24 10 кВ. Причина не выявлена.	28.01.19 09-18	28.01.19 09-30
23	ЮРЭС	Л-10 10 кВ пролет между опор №№ 3 - 4. Сбивание мокрого снега на проводах, убрана ветка между проводов.	31.01.19 10-22	31.01.19 13-48
24	ЮРЭС	ТП-146 РУ-10кВ яч.К-146-53. Отыскание места повреждения	10-05 09.01.19	13-00 23.01.19
25	ЮРЭС	г. Полярные Зори, РП-10 города, Т-1	10.01.19	10.01.19
26	ЮРЭС	нп Африканда, ТП-1, РУ-0,4кВ	11.01.19	11.01.19
27	ЮРЭС	нп Зашеек Ф-02	17.01.19	17.01.19
28	ЮРЭС	нп Зашеек БКТП-19 ГРЦ-6	18.01.19	18.01.19
29	ЮРЭС	нп Африканда Ф-14	18.01.19	18.01.19
30	ЮРЭС	нп Африканда КТП-5	29.01.19	29.01.19
31	ЮРЭС	нп Африканда КТП-5	31.01.19	31.01.19
32	ЮРЭС	ТП-114 РУ-0,4кВ вводная панель Т-1. Монтаж учета	09-40 11.01.19	11-30 11.01.19

33	ЮРЭС	Л-22-1 0,4кВ опора №6. Монтаж учета	10-30 15.01.19	12-40 15.01.19
34	ЮРЭС	Л-149-1 0,4кВ опора №57-60. Монтаж провода	11-25 18.01.19	13-25 018.01.19
35	ЮРЭС	ТП-53 РУ-10кВ яч. К-53-146. Испытание повышенным напряжением	10-00 22.01.19	10-27 23.01.19
36	ЮРЭС	К-53-146 10кВ Трасса. Монтаж соединительных муфт	13-15 22.01.19	13-00 23.01.19
37	ЮРЭС	РП-4 РУ-0,4кВ Панель НО. Монтаж учета	14-00 28.01.19	14-45 28.01.19
38	ЮРЭС	КЛ-142-Кировская 24А 0,4кВ Трасса. Монтаж соединительных	09-30 30.01.19	11-20 30.01.19
39	ЮРЭС	ТП-71 РУ-0,4кВ Панель НО. Монтаж учета	18-10 30.01.19	18-30 30.01.19
40	ЮРЭС	ТП-58 РУ-0,4кВ Панель НО. Монтаж учета	17-20 31.01.19	17-40 31.01.19

Начальник отдела ПТО



В.Н. Маров

Исполнитель:



М.В. Живлянцев